



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО
 www.nsobp.rf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБО.ТR.ЭО.ПР.067.Н.00018**

(номер сертификата соответствия)

027605

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
 (наименование и местонахождение заявителя)

Фирма «AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.».
 Адрес: Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokak No: 22 Hadımköy, 34555 Arnavutköy - İSTANBUL, Турция.
 Телефон +90 212 771 13 71, факс +90 212 771 38 88. Адрес электронной почты: info@akkim.net

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Фирма «AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.».
 Адрес: Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokak No: 22 Hadımköy, 34555 Arnavutköy - İSTANBUL, Турция.
 Филиал завода-изготовителя: Фирма «AKDE KİMYA ENDUSTRI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.».
 Адрес: Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokak No: 20 Hadımköy, 34555 Arnavutköy - İSTANBUL, Турция.
 Телефон +90 212 771 06 23, факс +90 212 771 06 24. Адрес электронной почты: info@akde.net

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Вагютина, д.16, к.3, пом.1. Телефон 8 (499) 995-17-50, факс 8 (499) 995-17-50, адрес электронной почты experttest@mail.ru.
 ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.РУ.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Двухкомпонентные напыляемые покрытия на основе полимочевины, т. м.: «Акfix», «Whitechem»; серии 1044, нанесенные на несгораемое основание, с расходом от 2 до 3 кг/м², общей толщиной готового покрытия от 2.0 до 3.0 мм. выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести – Г2 (ГОСТ 30244-94).
 Группа воспламеняемости – В2 (ГОСТ 30402-96).
 Группа дымообразующей способности – ДЗ (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18). Группа токсичности продуктов горения – Т2 (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20). Группа по скорости распространения пламени по поверхности - РП2 (ГОСТ Р 51032-97 п.9).

код ОК 034-2014 (ОКПД2)
20.16.56

Код ТН ВЭД России
3909 50 90

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИ17-09-18/3 от 18.09.2017 г., ИЛ ООО "ЭкспертТест", Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.РУ.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес: 142205, Московская обл., г. Серпухов, п. Пограничный, промзона. Акт о результатах анализа состояния производства № 16ДС/08-2017 от 16.08.2017 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ЭкспертТест».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.09.2017 по 18.09.2022



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Скокова

А.В. Скокова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

С.Б. Калугин

С.Б. Калугин